

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## MÜDÜRLÜĞÜ RISK DEĞERLENDİRMESİ

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
1	1	Bahçe	Sokak Hayvanları	Bahçe ve çalışma alanına hayvan girmesi	Enfeksiyon riski, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Giriş çıkışlar güvenlik görevlisi tarafından sağlanmalıdır. Dışarıdan yabancı hayvan giriş engellenmeli, diğer giriş-çıkış kapıları kapalı tutulmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
2	1	Bahçe	Zemin	Bahçe zemininde çökme, engebe vb deformasyonların bulunması	Düşme, Takılıp düşme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Zemindeki girinti-çukukların düzeltilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
3	1	Bahçe	Korkuluklar	Yıpranmış, paslanmış, kırılmış, yıkılmış korkuluklar	Batma, Devrilme, Ezilme, İş Gücü Kaybı, Kesilme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Gerekli onarım, boya ve yenileme çalışmaları yapılmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
4	1	Bahçe	Rögar/Menhol/Foseptik Kuyusu	Rögar Kapakları	Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kırık ve etrafında boşluk bulunan rögar kapakları yenilenmeli, rögarla ilgili çalışma yapılırken mutlaka uyarı levhaları kullanılmalı, uyarı bandı ile etrafı koruma altına alınmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
5	1	Bahçe	Böcek-Haşere	Bahçenin ilaçlanması	Toksinler, Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Bahçe alanı haşerelere karşı düzenli aralıklarla ilaçlanmalı ancak bu esnada insanların ilaçtan etkilenmeyeceği bir şekilde önlem alınmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
6	1	Bahçe	Araç Park Alanı	Araçların hatalı park edilmesi ve hatalı araç-insan hareketliliği	Çarpma, Ezilme, İşgücü kaybı, Yaralanma, Yetkisiz Kişi Girmesi	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Park alanı, acil durumlarda araçların kolay giriş-çıkış yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Araç ve insan hareketliliği güvenlik kurallarına uygun ve kontrollü sağlanmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
7	1	Bahçe	Mazgal	Ayak Takılması	Ayak sıkışması, Takılıp düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Mazgal boşluklarının küçültülmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
8	1	Bahçe	Ağaçlar	Kurumuş, çürümüş ağaç ve Ağaç dalları	Devrilme, Ezilme, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	4	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kurumuş ağaçlar kesilmeli, ağaçların budaması yapılmalı, yerdeki kuru otlar toplanarak toprak görüntüsü sağlanmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
9	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ziyaretçi Prosedürü	Kontrol dışı giriş çıkışlar	Kavga, Şiddet, Taciz, Yetkisiz Kişi Girmesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Ziyaretçi kontrol defteri düzenli olarak tutulmalıdır. Giriş Çıkışlar kontrol altında olmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
10	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrikli Cihazlar	Elektrikli İsticilar	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Parlama, Yangın, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Elektrikli ısıtıcılar kullanılmalımı, daha güvenli ısıtıcılar kullanılmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
11	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Kötü Niyetli Unsurlar	Acil Durum Uyarı butonunun olmaması	Ölüm, Patlama, Yangın, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Güvenliği tehdit edecek durumlar için Acil durum uyarı butonu monte edilmeli ve aktifliği kontrol edilmeli	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
12	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ecza Dolabı	Araçlarda ve odada ecza dolabının bulunmaması	Acil Müdahale Güçlüğü	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Acil müdahaleyi sağlayacak niteliğe sahip ilkyardım malzemesi bulundurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
13	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Yangın Tüpü	Yangın tüpünün boş olması veya hiç olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Düşme, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yangın, Yanık, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Yeterli sayıda ve dolu durumda yangın tüpü muhafaza edilmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
14	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Uyarı Levhası	Acil çıkış uyarı levhasının bulunmaması	İzdiham, Tahliye sırasında izdiham, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Acil çıkış levhaları gerekli yerlere asılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
15	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Butonu	Acil durum butonunun olmaması	İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Malzeme Hasarı, Ölüm, Patlama, Sakatlanma, Uzun kayıp, Yangın	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kat koridorlarına acil durum butonlarının konulması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
16	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Acil Durum Organizasyonu	Bilinçsiz acil durum ekipleri	İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Acil durum ekipleri belirlenmeli, bu kişilere gerekli eğitimler verilmeli ve ekip üyeleri katların görünür yerine asılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018



İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
17	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Kapı	İçe doğru açılan kapılar	İzdiham, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çıkış kapıları her iki yöne açılabilen, karşı tarafın görünmesini sağlayan malzemeden yapılmış ve açılma yönüne göre itiniz/çekiniz yazısı bulunur özellikte olmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
18	1	Koridor	Elektrik Panosu	Pano kapaklarının açık olması	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Pano kapakları kilitletilmiş durumda bulunmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
19	1	Koridor	Elektrik Panosu	Pano üzerinde uyarı işaretinin olmaması	Elektrik çarpması, Yaralanma, Yanık	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Pano üzerinde elektrik uyarı etiket veya levhasının bulundurulması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
20	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Eğitimsizlik	Elektriğe müdahale edecek kişinin sertifikasının olmaması	Elektrik çarpması, Ölüm, Uzun kaybı	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Belgesi olan personellerin müdahale etmesi sağlanır veya müdahale edecek personellerin eğitimden geçirilmesi sağlanır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
21	1	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Elektrik Tesisatı	Kişisel koruyucu donanım kullanılmaması	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kişisel koruyucu donanım ve yalıtkan malzeme kullanılmalıdır. Elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
22	1	Koridor	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatına müdahale edecek kişinin sertifikasının olmaması	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Elektrik tesisatına sadece sertifika sahibi kişilerin müdahalesine izin verilmesi ve ilgili kişilerin gerekli eğitimlerden geçirilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
23	1	Koridor	Elektrik Panosu	Panoların önünde yalıtkan malzemenin olmaması	Elektrik çarpması, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yangın, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Yalıtkan malzeme bulundurulmalı ve müdahale edecek personelin bilgilendirilmesi. Panonun altına yalıtkan halı konulmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
24	1	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Merdiven basamakları	Kayma, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Merdiven basamaklarına kaymaz bantların yapıştırılması, düşmeyi engelleyecek önlemlerin alınması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
25	1	Koridor	Tertip-Düzen	Bürolardaki acil durumlara müdahale edememe	İş gücü Kaybı, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Koridorlarda kapı iç numaraları düzenlenmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
26	1	Koridor	Tertip-Düzen	Katta ve oda girişlerindeki birim isimlerin yanlış olması	İş gücü Kaybı	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kat yönlendirme levhaları ve kapı girişlerindeki birim isimleri düzenlenmeli ve iş/personel değişikliğinde güncellenmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
27	1	Öğretmen/Personel Tuvaleti	Biyolojik Faktörler	Bulaşıcı hastalıklar	Brusella, Enfeksiyon Hastalıkları, Parazit Hastalıkları, Toksinler, Tüberküloz, Vücutlar Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Lavabo ve tuvaletler temiz tutulmalı, temizlikler belirli periyodlarla yapıp kayıt altına alınmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
28	1	Öğretmen/Personel Tuvaleti	Temizlik	Bulaşıcı hastalıklar	Ciltte Tahriş, Enfeksiyon riski	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Paspasların tuvalette yıkanması önlenmeli, paspasların yıkanması için ayrı bir bölme yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
29	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Temizlik	Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon	Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Bölüm yoğun kullanıldığından Mikrop, Bakteri ve virüslerin çoğalmaması için temizliklerde hijyen sağlayıcı maddeler kullanılmalı, sabun bulundurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
30	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Havalandırma	Kötü kokular	Akciğer Hastalığı, Bakteri, Zehirlenme	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Lokal havalandırmanın yapılacağı sistem kurulmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
31	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Islak Zemin	Islak zeminde hareket	Takılıp düşme, Kayma, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Zeminler kuru tutulmalı, temizlik esnasında kaygan zemin levhası kullanılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
32	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Tertip-Düzen	Temizlik malzemeleri	İş gücü Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	8	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Temizlik malzemeleri ayrı bir bölmede kliitli halde bulundurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018



İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
33	1	Öğretmen /Personel Tuvaleti	Temizlik	Temizlik malzemeleri	Ciltte Tahriş, Enfeksiyon riski	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Temizlik malzemeleri; işaretlenmeli, kaplar üzerlerinde isimleri ve tehlike işaretleri bulunmalıdır. Malzeme güvenlik bilgi formları temin edilmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
34	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Temizlik	Temizlik malzemeleri	Enfeksiyon riski	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	8	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanlar temizlikte kullanılan malzemelerin kimyasal etkileri konusunda bilgilendirilmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
35	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Temizlik	Kişisel koruyucu donanım kullanılmaması	Ciltte Tahriş, Enfeksiyon riski, Nefes alma güçlüğü	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanlara KKD'ler temin edilmeli , kullanmaları sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
36	1	Öğretmen/ Personel Tuvaleti	Temizlik	Temizlik yapılan zemin	Kayma, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Temizlik yapılan yüzeyler hemen kurulanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
37	1	Oda	Elektrik Kabloları	Açıkta bulunan kablolar	Elektrik çarpması, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Elektrik kabloları kapalı bir hat veya kanalı içerisine alınmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
38	1	Oda	Elektrik Anahtarı	Elektrik kontağı	Maddi kayıp, Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Mesai bitiminde tüm enerjiyi kesecek kesme aparatı tesisata bağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
39	1	Oda	Klima	Mikrobik ajanlarla havanın kalitesinin bozulması	Virüsler	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmeli, yıllık bakımları yetkili kişilerce yapıp evraklar dosyalanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
40	1	Oda	Ortam Sıcaklığı	Bunaltı, stres	Bayılma, Isı Stresleri, Isı Yorgunlukları, İsteksizlik, Sıvı Kaybı, Terleme	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Ofis içerisindeki sıcaklık kış aylarında 22-24, yaz aylarında 24-26 derece arasında olmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
41	1	Oda	Nem	Bunaltı, stres	İsteksizlik, Nefes alma güçlüğü, Terleme, Yorgunluk	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Ortam nem seviyesi %70 i geçmeyecek şekilde ortam havalandırma önlemi alınmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
42	1	Oda	Aydınlatma	Arızalı lambalar	Göz Yorgunluğu, Konsantrasyon bozukluğu	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Aydınlanma şiddeti ofis içerisinde 500 lüks, merdiven ve koridorlarda 50 lüks olacak şekilde ayarlanmalı, ışık seviyesinin normalden düşük veya daha yüksek olmamalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
43	1	Oda	Çalışma Masası	Klavye, Mouse, monitör düzeni	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	8	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Monitör göz hizasında, dirsekler 90 derecelik bir açıyla masa üzerinde, bilekler masa üzerinde fareyi kavrayacak şekilde duruşa sahip olunmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
44	1	Oda	Çalışma Koltuğu	Yer-masa arası mesafe(yükseklik)	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Koltuk seçimleri kişilere uygun ve ergonomik şartları yerine getirir özellikte, ayarlanabilir ve fonksiyonel olmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
45	1	Oda	Dolap	Sabitlenmemiş dolaplar	Devrilme, Ezilme, Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Tüm birimlerdeki dolaplar devrilmeye karşı duvara sabitlenmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
46	1	Oda	Dolap	Dolap devrilmesi ve dolap üzerindeki evrak veya diğer eşyalar	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Dolaplar duvara sabitlenmelidir. Dolap üzerlerine herhangi bir malzeme konulmamalıdır. Dolap içerisinde ancak yüksekte bulunan eşyalara ulaşım ise seyyar merdivenler yardımıyla olmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
47	1	Oda	Panolar	Panoların düşmesi	Ayak Ezilmesi, Düşme, Malzeme Hasarı, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Pano ve tablolar duvara alttan ve üstten sabitlenmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
48	1	Oda	Cam Yüzeyler	Kırık veya çatlak camlar	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme, Uzun kaybı, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmeli, yüzeyler üzerinde çatlak veya kırık halde olanlar değiştirilmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018



İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
49	1	Oda	Böcek-Haşere	Çalışma alanlarının ilaçlanması	Enfeksiyon hastalıkları, Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışma odaları düzenli olarak ve güvenli bir şekilde ilaçlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
50	1	Oda	Havalandırma	Hava hacminin yetersizliği	Ruhsal Problem, Stres, Terleme, Uyku Hali	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışma odaları, kişi başı 10 metreküp hava hacmi yetecek şekilde ayarlanmalı ve tabii havalandırma ile ortam havası günde 2-3 kez havalandırılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
51	1	Mutfak / Çay Ocağı	Elektrik Tesisatı	Kırık prizler, açıkta kablolar	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma, Yanık	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kırık priz veya anahtarlar yenilenmeli, açıkta bulunan kabloların yalıtımı sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
52	1	Mutfak / Çay Ocağı	Elektrik Tesisatı	Eskimiş tesisat	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Ölüm, Yanık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Elektrik tesisatının yetkili kişilerce periyodik olarak yılda bir kez kontrolü yapılmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
53	1	Mutfak / Çay Ocağı	Topraklama	Yetersiz topraklama	Elektrik çarpması, Ölüm, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Elektrik tesisatının topraklaması yapılmalı ve her yıl periyodik olarak kontrolü yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
54	1	Mutfak / Çay Ocağı	Havalandırma	Gaz birikmesi	Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Uygun ve yeterli havalandırma yapılması gerekir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
55	1	Mutfak / Çay Ocağı	Havalandırma	Yetersiz havalandırma	Aşırı Terleme, Stres	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Her gün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Genel veya lokal havalandırma sistemleri kurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
56	1	Mutfak / Çay Ocağı	Eğitimsizlik	Tehlikeli hareketler	Elektrik çarpması, Malzeme Hasarı, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Her gün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çay ocağı çalışanlarına çalışma ortamı hijyeni, elektrikli cihazlarla çalışma konusunda eğitim verilmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
57	1	Mutfak / Çay Ocağı	Talimatlar	Sağlık kontrollerinin yapılmamış olması	Ciltte Tahriş, Enfeksiyon riski, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çay ocağı çalışanlarının sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
58	1	Mutfak / Çay Ocağı	Islak Zemin	Islak zeminde hareket	Kayma, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çay ocağı zeminleri sürekli kuru tutulmalı, silinmesi durumunda kaygan zemin levhaları kullanılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
59	1	Mutfak / Çay Ocağı	Yangın Tüpü	Yangın tüpünün bulunmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yangın, Yanık, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Yangın tüpü daima dolu ve periyodik kontrolü yapılmış şekilde bulundurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
60	1	Mutfak / Çay Ocağı	İlk Yardım Dolabı	İlkyardım dolabının olmayışı	Acil Müdahale Güçlüğü	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	İlkyardım dolabı bulundurulmalı, içerisinde gerekli malzemeler yeterli miktarda bulundurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
61	1	Mutfak / Çay Ocağı	Temizlik	Bulaşıcı hastalıklar	Enfeksiyon riski	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Antiseptik temizleyici maddelerle çay ocağının belirli aralıklarla temizliği sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
62	1	Mutfak / Çay Ocağı	KKD Kullanmama	Kimyasal temizlik malzemeleri	Ciltte Tahriş ,Gözde tahribat	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanların temizlik esnasında eldiven, maske, gözlük vb. KKD'leri kullanmaları sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
63	1	Arşiv	Dolap	Cisim düşmesi	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Raflarda bulunan dosya, klasör ve malzemeler düşmeyecek şekilde tertip ve düzen içerisinde yerleştirilmelidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
64	1	Arşiv	Dolap	Dolap veya dolaba ait parçalar	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Dolaplar devrilmelere karşı sabitlenmeli, dolapların üst kısımlarına malzeme konulmamalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018



İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
65	1	Arşiv	Havalandırma	Kirli hava	Aşırı Terleme ,Stres, Uyku Hali	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
66	1	Mescit / Uygulama Mescidi	Temizlik	Mantar hastalığının yayılması	Ciltte Tahriş ,Enfeksiyon riski	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Günlük dezenfektan yapılmasının yanı sıra gerekli uyarı veya işaretlemler yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
67	1	Toplantı Salonu	Havalandırma	Yetersiz havalandırma	Aşırı Terleme, Stres	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	8	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
68	1	Toplantı Salonu	Tertip-Düzen	Kullanılmayan veya dağınık durumda ki eşyalar	İş gücü Kaybı, Kayma, Takılıp Düşme	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kullanılmayan eşyaların kaldırılması veya hurdaya ayrılması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
69	1	Toplantı Salonu	Elektrik Kabloları	Bağlantı noktaları	Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kablo bağlantıları ve izolasyonlar, herhangi bir elektrik çarpmasına mahal vermeyecek şekilde yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	19/11/2017
70	1	Çatı Katı	Tertip-Düzen	Eşyalar ve Malzemeler	Düşme, İş gücü Kaybı, Kayma, Takılıp Düşme, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çatı katları depo olarak kullanılmamalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
71	1	Çatı Katı	Yangın Tüpü	Yangın tüpünün boş olması veya hiç olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Maddi kayıp, Patlama, Yangın, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çatı katında yangın tehlikesine karşı yanmaz malzemeden gerekli yatırımlar yapılmalı, yangın söndürme ekipmanları eksiksiz şekilde bulundurulmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
72	1	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	Bilinçsiz çalışma	İşgücü Kaybı, Maddi kayıp	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
73	1	Personel	İşe giriş muayenelerinin olmaması	Meslek Hastalığı	Hastalık, İş gücü kaybı, Maddi kayıp	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	İşe giriş muayenelerinin düzenli şekilde yapılması ve kayıtların ilgili personelin özlük dosyalarında muhafaza edilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
74	1	Personel	Periyodik sağlık kontrolü	Meslek Hastalığı	Bakteri, Enfeksiyon riski, Salgın hastalık, Virüs, Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanların sağlık kontrolleri için gerektirdiği periyodik zaman dilimlerinde yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
75	1	Personel	Olumsuz davranışlar	Tehdit, hakaret, kavg vb	Ayrımcılık, Baskı, Öfke, Taciz	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanlara, maruz kalabilecekleri tehdit, hakaret vb olumsuz davranışlar karşısında nasıl hareket edebilecekleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
76	1	Personel	İletişim	Çalışanlar arasında yaşanabilecek öfke, stres vb	İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon eksikliği	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanlara; iletişim, stres yönetimi, öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler verilmeli, gerektiğinde uzman kişilerce psikolojik destek verilmesi sağlanmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
77	1	Personel	İletişim	Çalışanların tehdit, hakaret vb durumlara maruz kalması	İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon eksikliği	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	10	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Çalışanlara; iletişim, stres yönetimi, öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler verilmeli, gerektiğinde uzman kişilerce psikolojik destek verilmesi sağlanmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
78	1	Personel	Fazla çalışma	Fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları	Yorgunluk, İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon eksikliği, Konsantrasyon Eksikliği	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Fazla çalışmalar ilgili mevzuatlar dikkate alınmalı, görevlendirmeler yapılırken çalışanların genel durumu göz önünde bulundurulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018

İLİ: .....  
İLÇESİ: .....  
KURUM ADI: .....

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Düzeltilici-Önleyici Faaliyet	Mevzuat	Termin Süresi
79	1	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Bulaşıcı hastalıklar	Enfeksiyon riski, İş Sürekliliğinde Aksamalar	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	6	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Hijyen konusunda genel bilgilendirme ve eğitimler yapılmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018
80	1	Personel	Sigara içilmesi	Kapalı alanlarda sigara içilmesi	Nefes Alma Güçlüğü, Akciğer Hastalığı, Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Kurum Müdürlüğü İşveren-İşveren Vekili ve İlgili Personeller	Kapalı alanlarda sigara içilmesi engellenmeli, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmalı, kurum dışında sigara içme alanları oluşturulmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/09/2018



## RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Görev/ Ünvan	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili			Destek Elemanı 1		
İş Güvenliği Uzmanı			Destek Elemanı 2		
İsveri Hekimi			Destek Elemanı 3		
Çalışan Temsilcisi			Destek Elemanı 4		
Sivil Savunma Uzmanı/Kulüp Öğretmeni			Bilgi Sahibi Çalışan 1		
			Bilgi Sahibi Çalışan 2		

**ONAY**  
(İşveren)